

POŽÁRNÍ ŘÁD

pro objekt víceúčelové haly v Pardubicích

Pořádání sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí se shromážděním 300 a více osob v prostorech haly, včetně doprovodných provozů je činnost se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2., zákona o PO. Jde o činnosti v objektu pro shromažďování většího počtu osob a objektu, u kterého nejsou běžné podmínky pro zásah.

Nejvýše přípustné množství látek

Nejvýše přípustné množství hořlavých látek jsou daná hodnotou nahodilého požárního zatížení¹⁾ podle přílohy č. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci podle druhu provozu a dále stanovena požárně bezpečnostním řešením objektu:

- hlediště (pouze sedadla)..... $p_n \leq 6 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
- hrací plocha (víceúčelová hala) $p_n \leq 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
- VIP boxy, čestná lóže, novináři, komentátoři..... $p_n \leq 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$
- občerstvení, bufety, tiskové středisko..... $p_n \leq 10 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$

V prostorech víceúčelové haly nelze zvyšovat požární zatížení nad stanovené hodnoty. Hodnota $p_n = 20 \text{ kg/m}^2$ odpovídá vybavení prostoru běžným sedacím, případně stolovým zařízením. Jiné využití uvedených prostorů není přípustné.

Pro prostory občerstvení, bufetů a suvenýrů je nejvýše přípustné množství hořlavého zboží a zařízení stanoveno následovně:

- 1.NP ZÁPAD - 1.09 BUFET → 137 kg; 1.16 OBČERSTVENÍ → 72 kg;
- 1.17 OBČERSTVENÍ → 104 kg; 1.20 PRODEJNA → 116 kg;
- 1.NP VÝCHOD - občerstvení B.12, B.15 → 350 kg na prodejnu;
- 2.NP - JIH - 2.04 SUVENÝRY → 105 kg;
- 2.NP ZÁPAD - 2.28 PÁRTY BOX → 180 kg.

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- mimo vymezené skladovací prostory se nesmí ukládat hořlavé materiály nebo jiným způsobem překračovat nejvýše přípustné množství látek v prostorech objektu,
- v prostorech objektu se nesmí skladovat a užívat hořlavé kapaliny, plyny nebo nebezpečné látky (včetně tlakových láhví) kromě případu, kdy tyto jsou součástí zařízení nebo jinak jejich výskyt podmiňuje provoz objektu,
- v prostorech čepování nápojů lze umístit jako součást jednoho výčepního zařízení jednu provozní láhev CO_2 o hmotnosti nejvýše 10 kg,
- v prostorech hledišť a navazujících únikových cestách nesmí být užíváno otevřeného ohně, otevřených lokálních spotřebičů, pyrotechnických předmětů všech tříd, a jiných zápalných zdrojů,
- interiérové ohňostroje a jiné efekty s nebezpečím vzniku požáru lze realizovat v objektu za zvýšených bezpečnostních opatření písemně stanovených nebo

¹⁾ Přepočet množství hořlavých látek a požárního zatížení se provádí pro ekvivalent výhřevnosti dřeva podle ČSN 730802 a ČSN 730824

schválených odborně způsobilou osobou v PO (přítomnost preventivní požární hlídky, dodatečné vybavení přenosnými hasicími prostředky, omezení ohňostrojových výrobků kategorie T1, přesné vymezení umístění, množství, způsob a dobu použití, případně místo uskladnění).

- kouření v společných prostorech haly je zakázáno, povoleno je pouze na vyhrazených a vyznačených místech,
- je zakázáno provádět jakoukoliv dodatečnou povrchovou úpravu stavebních konstrukcí s hořlavých hmot v shromažďovacích a komunikačních prostorech, dodatečné instalace dekorací a podlahových textilií pro zařízení interiérů (případně scénických výprav) musí být z hmot třídy hořlavosti A1 až C podle ČSN EN 13501-1, případně dle přílohy E ČSN 73 0831,
- požární dveře musí být v případě požáru uzavřeny, nesmí být zajišťovány v otevřené poloze klíny nebo stavěcí dveřních křídel, vodorovně posuvné požární závěry skladů musí být uzavřeny (otevření jen po nezbytně nutnou dobu),
- není dovoleno provádět jakékoliv neoprávněné zásahy na zařízení sloužící pro protipožární zabezpečení objektu, nebo provádění úprav v jeho okolí vedoucí ke snížení nebo ztrátě funkčnosti (zneprístupnění hydrantů, zastínění čidla EPS, úprava panikového kování apod.),
- prostory objektu musí být trvale vybaveny funkčními přenosnými hasicími přístroji a vnitřními hydranty, umístění kterých musí být dobře přístupné a viditelné,
- technické zařízení objektu, zejména elektro, VZT zařízení, zařízení úpravy ledové plochy musí být řádně udržováno a provozováno tak, aby se zamezilo nebezpečí úrazu a požáru; zařízení, které nevykazují běžné provozní parametry nebo je jinak poškozené je nutné bezodkladně vyřadit z provozu nebo provést nutná opatření k zajištění bezpečného provozu)
- možné zdroje zapálení (zdroje tepla - světla, lokální ventilátory, kompresory chladících zařízení, atd.) musí být volně umístěny s dostatečnou výměnou vzduchu pro ochlazování a umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek,
- lokální spotřebiče určené k vaření, ohřevu vody a k vytápění mohou instalovat nájemci pouze s vědomím vedení víceúčelové haly za dodržení bezpečných vzdáleností podle pokynů výrobce a platných předpisů (ČSN 06 1008) a stanovení odpovědné osoby za provoz spotřebiče,
- před odchodem z pracoviště je povinen poslední odcházející pracovník zajistit kontrolu vypnutí všech lokálních spotřebičů a kontrolu možných zdrojů zapálení na pracovišti,
- práce s otevřeným plamenem, svařování nebo jiné činnosti s nebezpečím vzniku požáru, lze provádět pouze po předchozím schválení vedením víceúčelové haly a dodržení podmínek požární bezpečnosti podle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., (za splnění požárně bezpečnostních opatření odpovídá právní subjekt provádějící práce),
- práce a činnosti spojené s nebezpečím vzniku požáru nelze provádět v době 24 hodin před a v průběhu zvýšeného obsazení objektu osobami (shromáždění více než 300 osob).

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- pro bezpečný pobyt a pohyb osob v objektu jsou instalovány požárně bezpečnostní zařízení s trvale zajištěnou funkčností, zařízení nesmí být vyřazeny z provozu, pokud to bezpečnost osob přímo nevyžaduje,
- celkové maximální obsazení hrací plochy je 1100 osob, hledišť 8361,
- z toho maximální obsazení sektoru stání „vlajkonoši“ (A1.17) je 200 osob, sektoru stání „vlajkonoši“ (2.38) je 174 osob,
- maximální obsazení míst pro tělesně postižené - 12 míst severní tribuna,
- sedadla na hrací ploše v počtu nad 500 musí být připevněná k podlaze, rozmístění sedadel v počtu nad 150 musí být individuálně posouzen podle ČSN 730831, minimálně však musí být dodrženy následující základní požadavky:
 - minimální volný průchod mezi dvěma za sebou následujícími řadami sedadel minimálně 550 mm,
 - minimální ulička mezi řadami sedadel minimálně 1100 mm,
 - největší dovolený počet sedadel v jednotlivých řadách 31,
 - z hrací plochy zajištěn východ minimálně třemi směry o celkové šířce východů v mm dané podílem „počet osob / 0,167“.
- provozovatel je povinen trvale udržovat volné únikové cesty v provozovně a následných únikových cestách v požadované kvalitě a množství, zejména
 - na únikových cestách je nepřípustné umísťovat prodejní plochy, zařízení, materiál a pod snižující průchozí šířku nebo vytvářející překážky,
 - dveře na únikové cestě nesmí být libovolně opatřovány el. zámky nebo kováním znemožňujícím snadné otevírání dveřního křídla ve směru úniku nebo zásahu požární jednotky),
- směr únikových cest a východy jsou stanoveny v požárně evakuačním plánu a viditelně vyznačeny bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864,
- provozovatel zajišťuje průchodnost únikových cest až na volné prostranství podle požárně bezpečnostního řešení a to minimálně v době provozu prostor, pro které jsou únikové cesty určeny,
- všechny dveře na únikových cestách jištěné el. zámkem musí být ve směru úniku odblokovány:
 - 1) automaticky v případě požáru (signálem od EPS),
 - 2) manuálně po celou dobu provozu:
 - pro restaurace, kanceláře, bufety apod. bez ohledu na počet osob,
 - pro hlediště při celkovém obsazení hledišť nad 1 200 osob nebo části hlediště s obsazením nad 300 osob se společnými východy.
- v případě vyhlášení evakuace objektu, všichni zaměstnanci řídí požárně evakuačním plánem, pokyny osoby řídící evakuaci a členy evakuačního týmu.
- rolovací mříže 1.NP je možné uzavřít pouze v době mimo provoz západní část hlediště a souvisejících prostorů. V opačném případě musí být rolovací mříže zajištěné v otevřené poloze.

Vymezení oprávnění a povinností osob

- za dodržování podmínek stanovených v tomto požárním řádu a předpisů o požární ochraně v jednotlivých provozovnách odpovídá jejich provozovatel, ve společných prostorech vlastník objektu,
- za dodržení počtu, šířek a kvality volných únikových cest odpovídá pořadatel akce,
- nájemník je povinen se seznámit s organizací požární ochrany v objektu, instalovanými požárně bezpečnostními zařízeními, podílet se na řízení požární ochrany, umožnit provádění preventivních požárních prohlídek a kontrol orgánů státního požárního dozoru, odstraňovat zjištěné nedostatky, zúčastnit se na cvičném požárním poplachu,
- jakékoliv známky poškození, neoprávněné manipulace s protipožárními zařízeními ve vlastní provozovně (nájemní ploše) nebo v blízkém okolí je povinen provozovatel neodkladně hlásit technickému oddělení správy objektu,
- za zajištění proti poškození nebo zneužití prvků protipožární ochrany instalované v nájemní ploše odpovídá nájemník,
- za kompletní funkčnost požárně bezpečnostních zařízení odpovídá vlastník objektu,
- provozovatel, zaměstnanci, zaměstnanci servisních organizací jsou povinni dodržovat podmínky požární bezpečnosti stanovené v požárním řádu a obecně závazných předpisech požární ochrany,
- požární řád musí být potvrzen osobou odpovědnou za plnění povinností na úseku požární ochrany a umístěn na viditelném místě přístupném pro všechny zaměstnance.

Za dodržování požadavků plynoucích z tohoto požárního řádu a předpisů o požární ochraně odpovídá:

Městský rozvojový fond Pardubice a.s.
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
IČO: 25291408 DIČ: CZ25291408

.....
Název provozovatele

ING. PŘÍLI MACHANĚ
.....
Jméno a příměnění

.....
Datum a podpis

14.12.2010

Zpracoval

Revize dne 8.12.2010

.....
Ing. Ján Babej, PYROS spol. s r.o.
OZO čk.: Š-17/96

Schválil:

V Pardubicích dne 15.12.2010

.....
Ing. Aleš Kopecký
ředitel MRFP a.s.

Tento požární řád nahrazuje původní požární řád a nabývá účinnosti dnem sválení.

Nedílnou součástí požárního řádu tvoří:

1) Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

2) Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení